



Nr.	Omschrijving	Soort kabel
E28	Voeding en sturing 3-wegklep	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
E31	Voeding en sturing sec. pomp	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
E35	Boilertank sensor	2 x 0,8 mm <sup>2</sup>
E36	Buitenvoeler	2 x 0,8 mm <sup>2</sup>
E38	Voeding heater boiler	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
E61	Voeding 1 (WP)	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
E62	Voeding 2 (back up)	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
E64	Aquarea Smart Cloud	
H3	Antivriesventiel	Geen
H9	Bedrade kamerthermostaat	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>

	KIT naam	Buitendeel	Flow bij 5K	Advies			Afzekering	
				inhoud buffer	Advies min. binnen diameters direct systeem	Advies min. binnen diameters primair systeem (scheidingsbuffer)	Voeding 1	Voeding 2
5 kW	KIT-MDC05J3E5	WH-MDC05J3E5	14,3 l/min	50 liter	28/ 26 mm	22/ 20 mm	16A 1 fase	16A 1 fase
7 kW	KIT-MDC07J3E5	WH-MDC07J3E5	20 l/min	50 liter	32/ 30 mm	28/ 26 mm	20A 1 fase	16A 1 fase
9 kW	KIT-MDC09J3E5	WH-MDC09J3E5	25,8 l/min	50/ 100 liter	35/ 33 mm	28/ 26 mm	20A 1 fase	16A 1 fase

Aansluiten (exterene) 3-wegklep PAW-3WYVLV-HW	
Poort	Omschrijving
AB	Aansluiting warmtepomp
A	Naar boilervat
B	Naar cv/ buffervat